

Схема включения модуля

Где: PU - источник питания;

Rн – нагрузка;

SA - любой механический контакт; I выкл. $\leq 1,5$ мА.

Не допускается включение двух модулей на общую нагрузку с последовательно соединением выводов.